

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, город Красноярск, проспект Мира, 68, телефон (391)211-45-91, ond@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

663960, г. Заозерный, улица Фабричная, дом 8^И, тел. 2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 66/1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному автономному учреждению «Социально-оздоровительный центр «Жарки»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Рыбинского района по пожарному надзору Дрокиной М.Б. от «11» мая 2021 года № 66, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 14.00 часов 03 июня 2021 года, с 09.00 часов до 09.30 часов 11 июня 2021 года, государственным инспектором Рыбинского района по пожарному надзору Кибус Романом Владимировичем, проведена внеплановая выездная проверка здания, помещений и прилегающей территории Краевого государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр «жарки», расположенных по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный-Агинское на 23 км.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором КГАУ «СОЦ «Жарки» Рыбаковым Сергеем Юрьевичем, специалистом по охране труда Могилевским Сергеем Анатольевичем, специалистом по охране труда Кравченко Сергеем Валентиновичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
---------------	---	---	--

66/1/1	<p>В здании второго корпуса применяется горючая ветрогидрозащитная мембрана применяемая для отделки наружных стен навесной фасадной системы.</p>	<p>В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности": Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров.</p> <p>В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности": Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности Подтверждения соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности * осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности.</p> <p>В соответствии с пунктом 5.2.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением СФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.</p> <p>В зданиях и сооружениях I – III степеней огнестойкости кроме малоэтажных (до трех этажей включительно) жилых домов не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из</p>	10.06.2022
--------	--	---	------------

		<p>материалов групп горючести Г2- Г4, а материалы ветровлагозащитных мембран не должны относиться к группе горючих легковозгораемых материалов по ГОСТ Р 56027.</p> <p>В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности КО, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции.</p> <p>Протокол испытаний № 33-20/С-ВМ от 24.12.2020.</p>	
66/1/2	<p>Отсутствует сертификат о пожарной безопасности на ветрогидрозащитную мембрану применяемую для отделки наружных стен навесной фасадной системы в здании первого корпуса (в проектной документации на навесную фасадную систему здания первого корпуса имеется сертификат о пожарной безопасности на ветрогидрозащитную мембрану марки ИЗОТЕКС, фактически применяется ветрогидрозащитная мембрана DYPONT TUVEK)</p>	<p>В соответствии с пунктом 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479:</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>	10.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанием нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечением пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на предпринимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Рыбинского района по пожарному надзору
Кибус Р.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписания для исполнения получил(а):
Директор краевого государственного
автономного учреждения
«Социально-оздоровительный центр «Жарки»

Рыбаков С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

М.Л.П. - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(подпись)

11.06.2021

Номера «телефонов доверия»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)227-09-19 (круглосуточно)
ОНД и ПР по Рыбинскому району 8(39165)2-03-12